



НАЦИОНАЛЬНАЯ СИСТЕМА АККРЕДИТАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
РЕСПУБЛИКАНСКОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЦЕНТР
АККРЕДИТАЦИИ»

Приложение №1
к аттестату аккредитации
№ ВУ/112 2.1456
от 30 апреля 1999 года
на бланке № 000 8499
на 2 листах
редакция 01

ОБЛАСТЬ АККРЕДИТАЦИИ
от 21 ноября 2021 года
лаборатории промышленной санитарии
Открытого акционерного общества «Химремонт»

№ п/п	Наименование объекта	Код	Наименование характеристики (показатель, параметры)	Обозначение документа, устанавливающего требования к объекту	Обозначение документа, устанавливающего метод исследования (испытаний) и измерений, в том числе правила отбора проб
1	2	3	4	5	6
Лабораторная деятельность осуществляется на объектах заказчика					
1.1	Системы вентиляции и кондиционирования воздуха с принудительным побуждением	28.25/ 23.000 100.13/ 23.000	Аэродинамические испытания: - скорость движения воздуха; - расход воздуха; - температура перемещаемого воздуха; - динамическое давление потока воздуха; - статическое давление воздуха; - полное давление потока воздуха; - относительная влажность перемещаемого воздуха	СН 4.02.03-2019 СТБ 2021-2009 СП 1.03.02-2020 ТКП 497-2018 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация	ГОСТ 12.3.018-79




подпись ведущего эксперта по аккредитации

25.06.2021
дата принятия решения

1	3	3	4	5	6
2.1	Системы противо- дымной за- щиты зда- ний и со- оружений	28.25/23.000 100.13/23.000	Аэродинамические ис- пытания: -расход воздуха, удаля- емого через дымовые клапаны непосред- ственно из помещений, коридоров (холлов) на путях эвакуации; - расход (скорость дви- жения) воздуха в двери при выходе с этажа (помещения) на пути эвакуации - избыточное давление в лестничных клетках, шахтах лифтов, там- бур-шлюзах; - перепад давления на закрытых дверях путей эвакуации	СН 2.02.07-2020 НПБ 23-2010 НПА, в т.ч. ТНПА и другая документация	ГОСТ 12.3.018-79 НПБ 23-2010

Руководитель органа
по аккредитации
Республики Беларусь - директор госу-
дарственного
предприятия «БГЦА»

Е.В.Бережных